



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni

Oddział Laboratoryjny

ul. Konstytucji 3 Maja 5, 32-700 Bochnia

e-mail: bochnia@wsse.krakow.pl

Tel.: (014) 612 32 34, Fax: (014) 612 39 47



AB 1085

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR PSE-L-B-CH /511/399/Z/10
KOD PRÓBK: 399/Z

Bochnia, 22.09.10r. Z.O.O.
data wpływu: 2010-10-11
L cz: 4132/10

Dotyczy próbki wody pochodzącej z wodociągu publicznego Podłęże, pobranej i dostarczonej 14.09.10r.

przez przedstawiciela PSSE Wieliczka – nr. protokołu: 159/Z/10

Adres poboru próbki: ZUW Podłęże

Zleceńodawca: PSSE Wieliczka

Wyniki fizykochemicznych badań wody wykonane w dniach: 14.09.10r - 16.09.10r.

Lp.	Oznaczenie	Wynik badania		Najwyższa dopuszczalna wartość wyniku /wg. Rozp.Min.Żdr. z dnia 29.03.2007r./ Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.	Numer normy badawczej
		Jednostka	Wartość		
1	Barwa	mg/l Pt	< 5	15	PN-EN ISO 7887 pkt 4:2002 A
2	Mętność	NTU	0,14	1	PN- EN ISO 7027:2003 A
3	Zapach	-	akceptowalny	Akceptowalny	PN-EN 1622:2003
4	Smak	-	akceptowalny	Akceptowalny	PN-EN 1622:2003
5	pH;20°C	-	7,9	6,5 – 9,5	PN-90/C-04540/01 A
6	Przewodność temp. pomiaru=21,3°C	μS/cm w 25°C ¹⁾	673	2500	PN-EN 27888:1999 A
7	Amonowy jon (Amoniak)	mg/l	<0,26	0,50	PN-C-04576-4:1994 A
8	Azotany	mg/l	5	50 ³⁾	PN-82/C-04576/08 A
9	Azotyny	mg/l	< 0,02	0,50 ³⁾	PN-EN 26777:1999 A
10	Mangan	μg/l	33	50	PB-07 wydanie:1 data wydania:01.04.2009 A
11	Żelazo ogólne	μg/l	<30	200	PN-ISO6332:2001 A

A - metody akredytowane

1) korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury

3) należy spełnić warunek: $\frac{[\text{azotany}]}{50} + \frac{[\text{azotyny}]}{3} \leq 1$, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają stężenie azotanów (NO_3) i azotynów (NO_2) w mg/l, ponadto aby stężenie azotynów w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie przekraczało wartości 0,10 mg/l

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.
Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni
Oddział Laboratoryjny

ul. Konstytucji 3 Maja 5, 32-700 Bochnia

e-mail: bochnia@wsse.krakow.pl

Tel.: (014) 612 32 34, Fax: (014) 612 39 47



AB 1085

NR PSE-L-B-CH /511/399/Z/10

KOD PRÓBKII: 399/Z

Wyniki bakteriologicznych badań wody wykonane w dniach: 14.09. 10 r. –15.09. 10 r.				
Lp.	Oznaczenie	Wynik badania [jtk]	Najwyższa dopuszczalna wartość wyniku / wg. Rozp.Min.Zdr. z dnia 29.03.2007r./ Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.	Numer normy badawczej
1	Escherichia coli w 100 ml	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2004 A
2	Bakterie grupy coli w 100 ml	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2004 A

A - metody akredytowane

ASYSTENT
Ilc. *Lucyna Jagła*
.....
Sporządził

Maria *Krywda*
Technik Chemik
.....
Autoryzował

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego
PSSE w Bochni
mgr Halina Knapik
.....
Zatwierdził

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.
Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.