



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Bochni

Oddział Laboratoryjny

ul. Konstytucji 3 Maja 5, 32-700 Bochnia
e-mail: bochnia@wsse.krakow.pl
Tel.: (014) 612 32 34, Fax: (014) 612 39 47



AB 1085

Bochnia 18.10.10r.

Wieliczka "WIELICZKA" SP. Z O.O.
data wpływu: 2010-10-28
I. dz. 4371/10

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

NR PSE-L-B-CH /511/460/Z/10
KOD PRÓBKII 460/Z

Dotyczy próbek wody pochodzącej z wodociągu publicznego - Niepołomice pobranej i dostarczonej dnia 13.10.10r.

przez przedstawiciela PSSE Wieliczka – nr. protokołu: 187/Z/10

Adres poboru próbki: Przepompownia – ul. Mokra ; Niepołomice

Zleceniodawca: PSSE Wieliczka

*DPW ok
kopie BZ o/a + 144 o/a
- Młot 10-12
- strona 1000 6 10/10
Włoch*

Wyniki fizykochemicznych badań wody wykonane w dniach: 13.10.10r.- 15.10.10r.

Lp.	Oznaczenie	Wynik badania		Najwyższa dopuszczalna wartość wyniku /wg. Rozp.Min.Zdr. z dnia 29.03.2007r./ Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.	Numer normy badawczej
		Jednostka	Wartość		
1	Barwa	mg/l Pt	5	15	PN-EN ISO 7887.02 pkt 4 A
2	Mętność	NTU	0,08	1	PN- EN ISO 7027:2003 A
3	Zapach	-	akceptowalny	Akceptowalny	PN-EN 1622:2003
4	Smak	-	akceptowalny	Akceptowalny	PN-EN 1622:2003
5	pH; 20 °C	-	8,4	6,5 – 9,5	PN-90/C-04540/01 A
6	Przewodność temp. pomiaru=19,3°C	μS/cm w 25°C ¹⁾	859	2500	PN-EN 27888.99 A
7	Amonowy jon (Amoniak)	mg/l	<0,26	0,50	PN-C-04576-4.94 A
8	Azotany	mg/l	11	50 ³⁾	PN-82/C-04576/08 A
9	Azotyny	mg/l	<0,02	0,50 ³⁾	PN-EN 26777:1999 A
10	Mangan	mg /l	<20	50	PN-92/C-04590/02 A
11	Żelazo	mg /l	<30	200	PN-ISO6332:2001 A

A- metody akredytowane,

1) korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury

3) należy spełnić warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 ≤ 1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają stężenie azotanów(NO₃) i azotynów (NO₂) w mg/l, ponadto aby stężenie azotynów w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie przekraczało wartości 0,10 mg/l.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.
Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni

Oddział Laboratoryjny

ul. Konstytucji 3 Maja 5, 32-700 Bochnia

e-mail: bochnia@wsse.krakow.pl

Tel.: (014) 612 32 34, Fax: (014) 612 39 47



AB 1085

NR PSE-L-B-CH /511/460/Z/10

KOD PRÓBKII 460/Z

Wyniki bakteriologicznych badań wody wykonane w dniach: 13.10.10r. – 14.10.10r.				
Lp.	Oznaczenie	Wynik badania [jtk]	Najwyższa dopuszczalna wartość wyniku /wg. Rozp.Min.Zdr. z dnia 29.03.2007r./ Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.	Numer normy badawczej
1	Escherichia coli w 100 ml	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2004+ +AC:2009A
2	Bakterie grupy coli w 100 ml	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2004+ +AC:2009A

A - metody akredytowane

ASYSTENT
Lucyna Jagła
.....
Ile. Lucyna Jagła
Sporządził

ASYSTENT
Lucyna Jagła
.....
Ile. Lucyna Jagła
Autoryzował

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego
PSE w Bochni
mgr Halina Kwanik
.....
mgr Halina Kwanik
Zatwierdził

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.
Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.