

355

Wpłynęło do Biura Zarządu
w dniu 21.08.12. nr

ORYGINAŁ

Wersja 7 wzór 2a
obowiązuje od: 25.06.2012



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Krakowie
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
Centralne Laboratorium
30-148 Kraków, ul. Lindego 9, tel /fax (12) 639-22-12

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
Nr 1735/2012



Data wydania:
13.08.2012
Strona: 1 z 2

data wpływu 2012 -08- 08

1. Zleceniodawca:	Wodociągi Niepołomice Sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, ul. Droga Królewska 27	3486/12
Podstawa badań:	zlecenie zewnętrzne numer 41 z dnia 16.02.2012 ¹²	
2. Przedmiot badań:		
Rodzaj próbek:	próbka wody o numerze 1735 pobrana w pompowni przy ul. Droga Królewska 27 w Niepołomicach	
Data pobrania:	09.08.2012	
Nr normy / procedury pobierania próbek:	1) PN-ISO 5667-5:2003 Pobieranie próbek. Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia i wody używanej do produkcji żywności i napojów (metoda akredytowana - zakres nr AB 776) 2) PN-EN ISO 19458:2007 Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych (metoda akredytowana - zakres nr AB 776)	
Data przyjęcia próbek do badania:	09.08.2012 - próbka pobrana i dostarczona przez próbkobiorcę Centralnego Laboratorium MPWiK S.A.	
Data wykonania badania:	09.08.2012 - 10.08.2012	

3. Wyniki badań:

Badania oznaczone przez A (akredytowane przez PCA) przy kodzie metody w tym sprawozdaniu są zamieszczone w zakresie akredytacji nr AB 776.

Rodzaj badania	Kod metody	Jednostka	Wynik badania	Dopuszczalna zawartość *
Bakterie grupy coli	13 A	jtk /100 ml	0	0
<i>Escherichia coli</i>	13 A	jtk /100 ml	0	0
Chlor wolny	22 -	mg/l	<0,05	0,3
Barwa	23 -	mg/l Pt	3	15
Mętność	24 A	NTU	0,26	1
Zapach	25 -	-	akceptowalny	akceptowalny
Smak	25 -	-	akceptowalny	akceptowalny
pH	26 A	-	8,2	6,5 - 9,5
Przewodnictwo właściwe w 25°C	27 A	µS/cm	851	2500
Żelazo ogólne	32 A	mg/l	<0,025	0,200
Mangan	92 A	mg/l	<0,015	0,050
Glin	100 -	mg/l	<0,01	0,200
Amoniak	52 A	mg/l	<0,015	0,5

* Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61, Poz. 417) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (z późniejszymi zmianami z 20 kwietnia 2010 r., Dz. U. Nr 72, Poz. 466).

Osoby autoryzujące wyniki badań są zatwierdzone przez PCA i są wymienione w zakresie akredytacji nr AB776 (www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AB 776).